

Управление Роспотребнадзора по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора))

443041, г. Самара,
Железнодорожный район,
Ул. Арцыбушевская,
дом 13
(место составления акта)

“ 23 ” ноября 2015 г.
(дата составления акта)
15-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя

№ 05/1035

По адресу/адресам: 443079, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.52

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 05/1035 от «14» октября 2015г.,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа – интернат № 6 с
казацкими кадетскими классами» городского округа Самара (МБОУ Школа – интернат № 6 г.о.
Самара)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки

“ 29 ” октября 2015 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

“ 11 ” ноября 2015 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 1 ч.

“ 18 ” ноября 2015 г. с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 8 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 26.10.2015г. по 23.11.2015г., 20 р. дней

(рабочих дней/часов)


Акт составлен: в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

директор МБОУ Школы – интерната № 6 г.о. Самара Смагин Николай Владимирович 15.10.2015
г., 12.10 ч.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

главный специалист – эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Чевтаева Тат Валерьевна.

При участии специалистов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»:

Юдаковой Елены Алексеевны – врача по гигиене детей и подростков,

Ключко Лилии Анатольевны – помощника врача по общей гигиене,

Фоменко Валерии Николаевны – врача-бактериолога,

Печавиной Ольги Васильевны – врача-бактериолога,

Скударновой Тамары Ивановны – врача-паразитолога,

Костко Натальи Валерьевны – фельдшера-лаборанта,

Малыгиной Людмилы Михайловны – врача-лаборанта,

Мельниковой Надежды Евгеньевны – врача-лаборанта.

Аттестат аккредитации Испытательного лабораторного центра № РОСС. RU.0001.510137 от сентября 2013 года.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

директор МБОУ Школы – интерната № 6 г.о. Самара Смагин Николай Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

- п. 3.9 территория учреждения не имеет наружного искусственного освещения (имеется только прожектор);
- п. 4.25 туалеты не оборудованы кабинами с дверями (имеется предписание № 05/467 31.08.2015г., срок исполнения 15.08.2016г.); унитазы не оборудованы сидениями;
- п. 4.26 не выделены места (шкафы) для хранения уборочного инвентаря в учреждении;
- п. 4.27 в кабинетах начальной школы, в кабинете биологии и в лаборантской физики установлены умывальные раковины (имеется предписание № 05/1161 от 09.12.2013 г., срок исполнения 15.08.2016г.);
- п. 4.28, п. 4.29 нарушена целостность внутренней отделки в спальнях комнатах и санузлах общежития (имеется предписание № 05/1161 от 09.12.2013 г., срок исполнения 15.08.2016г.); помещениях школы (отклеиваются обои в каб. №3 207,212, тренажерном зале; не закреплены кр

линолеума в каб. №3 303,304, медиатеке, на подиуме в каб. физики; нарушена целостность линолеума в коридорах 1 и 2 этажа школы, в каб, №3 207,212,305, 7а самоподготовка);

- п. 4.33 отсутствуют душевые, комната гигиены, не во всех туалетах имеются педальные ведра, держатели бумаги, электро – или бумажные полотенца и мыло, отсутствуют комнаты для сушки одежды и обуви, помещения для стирки и глажки личных вещей (имеется предписание № 05/1161 от 09.12.2013 г., срок исполнения 15.08.2016г.);

- п. 5.3 для учащихся 1 ступени в каб. № 213 учебные столы не обеспечены регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости (имеется предписание № 05/1161 от 09.12.2013 г., срок исполнения 15.08.2016г.);

- п.5.4 не проведена цветовая маркировка учебной мебели;

- п. 5.12 в кабинете домоводства-кулинарии не установлена 2-х гнездовая мойка (имеется 1-гнездовая), нет подводки горячей воды;

- п.5.17 в комнатах отдыха и спальнях комнатах на 2-3 этажах используется мягкая мебель без съемных чехлов (при норме должно быть не менее 2 комплектов), с обязательной заменой их не реже 1 раза в месяц и по мере загрязнения (имеется предписание № 05/1161 от 09.12.2013 г., срок исполнения 15.08.2016г.);

- п.7.1.8 не во всех классах окна оборудованы солнцезащитными устройствами (6 а, 6б самоподготовка) (имеется предписание № 05/1161 от 09.12.2013 г., срок исполнения 15.08.2016г.);

- п. 7.2.4. уровень искусственной освещенности в кабинете № 208 в точке Т11 и в кабинете № 203 в точках Т13-Т15 составляет от 167 до 276 лк при норме 300-500 лк; коэффициент пульсации в кабинете № 203 в точках Т13-Т15 составляет 38,9-45,2% при норме - не более 10% (таблица 2 пункт 33 СанПиН 2.2.1/21.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий») в соответствии с протоколом лабораторных испытаний параметров освещенности от 09.11.2015г. № 39065;

- п. 7.2.5 в учебных кабинетах №3 303, 307 светильники расположены перпендикулярно светонесущей стене;

- п.7.2.6 классные доски не оборудованы местным освещением (имеется предписание № 05/467 от 31.08.2015г., срок исполнения 15.08.2016г.);

- п. 10.8 трудные предметы включены в расписание не 2-3 уроком в 2-4 классах и не 2-4 уроком в 5-11 классах, например: во 2А классе русский язык во вторник, среду, четверг и пятницу проходит первым уроком, а в понедельник – пятым; в 5А классе математика в понедельник, четверг и пятницу проходит первым уроком, а во вторник – пятым; в 6Б классе русский язык в понедельник, вторник проходит пятым уроком, а в пятницу даже шестым уроком;

- п. 11.1. п. 11.2 не проводится медицинское скрининг-тестирование учащихся с отметкой в

медкартах;

- п. 12.1 на территории складирован мусор (обрезанные сухие ветки деревьев) мусоросборников;
- п. 12.11 уборочный инвентарь для спален и санузлов хранится вместе, отсутствует маркировка уборочного инвентаря.

Выявлены нарушения СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»:

- п. 4.3 в кабинете информатики № 309 в соответствии с протоколом лабораторных испытаний параметров микроклимата от 09.11.2015г. № 39062 температура воздуха составляет 24,1 град.С при норме 19-21 град., относительная влажность воздуха – 43-46% (+ 5%) при норме 62%;
- п. 6.14 в кабинете информатики № 309 уровень искусственной освещенности в точках Т составляет 210,8 и 204 лк соответственно при норме 300-500 лк; коэффициент пульсации в точках Т1-Т3 составляет 7,6-8,6% при норме - не более 5% в соответствии с протоколом лабораторных испытаний параметров освещенности от 09.11.2015г. № 39065.

Выявлены нарушения СанПиН 2.4.5.2409 – 08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

- п. 3.3 не предусмотрено резервное горячее водоснабжение для бесперебойного обеспечения горячей водой производственных цехов и моечной кухонной посуды (водонагреватель установлен только в моечной столовой посуды);
- п. 3.4 при обеденном зале установлено 4 умывальника на 100 посадочных мест при норме умывальник на 20 посадочных мест;
- п. 4.3 в жарочных шкафах дверки неплотно прилегают, что не позволяет соблюдать температурные условия приготовления пищи;
- п. 5. 13 недостаточно стеллажей (решеток) для хранения чистой столовой посуды (хранятся стопками «друг в друге»);
- п. 6.5 примерное меню не согласовано с органами госсан-эпиднадзора;
- п. 6.6 примерное меню разработано без учета потребности необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона (не подсчитано) и без учета возрастных групп учащихся;
- п. 6.8 при круглосуточном пребывании детей за 1 час перед сном в качестве второго ужина дают стакан кисломолочного напитка;
- п. 6.10 примерное меню не содержит информацию о содержании витаминов и минеральных веществ в каждом блюде, не приводятся обязательные ссылки на рецептуры используемых блюд.

сборники рецептур;

- п. 6.13 в примерном двухнедельном меню допущено повторение одних и тех же блюд в 2-3 дня, например: ежедневно в обед включен «салат из свежих овощей» кроме 7 и 11 дня, во 2 и 3 день в обед включен «свекольник на мясо-костном бульоне со сметаной», в 9 и 10 день в обед включен «рассольник на мясо-костном бульоне со сметаной»;
- п. 6.17 не включены в рацион 5-х разового питания: ежедневно мясо (отсутствует во вторник и четверг 2 недели и по двум субботам);
- п. 6.19 не каждый день в обед включена закуска (с 20 октября по 17 ноября 2015г. из 24 дней была 10 дней);
- п. 10.5 не обеспечено наличие одноразовых стаканчиков для питья бутилированной воды в учебных и спальных помещениях (используются личные фаянсовые и пластмассовые стаканчики);
- п. 10.8 отсутствуют документы, подтверждающие качество и безопасность бутилированной воды, используемой в учреждении;
- п. 13.2 не установлены раковины для мытья рук в мясном цехе (имеется предписание № 05/1161 от 09.12.2013 г., срок исполнения 15.08.2016г.);
- п. 14.6 не всегда оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия в составе трех человек (в бракеражном журнале иногда имеется только по одной подписи).

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на юридическое лицо и должностное лицо - директора МБОУ Школы – интерната № 6 г.о. Самара.

Проведена сан-просвет. работа с сотрудниками по профилактике ОКИ и ОРВИ.


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического
индивидуального предпринимателя, его уполномоченн
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, провод
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутс
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического
индивидуального предпринимателя, его уполномоченн
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- акты отбора проб от 11.11.2015г.,
- протокол лабораторных испытаний (продукта на микробиологические показатели; двух бл
калорийность и полноту вложения; овощей на яйца гельминтов, цисты патогенных простей
продукта на качество термообработки; компота на содержание вит. С) от 19.11.2015г. № 405
- протокол лабораторных испытаний почвы на яйца гельминтов, цисты патогенных просте
от 19.11.2015г. № 40592;
- протокол лабораторных испытаний смывов на БГКП и смывов на яйца гельминтов, п
патогенных простейших от 19.11.2015г. № 40593;
- протокол лабораторных испытаний параметров микроклимата от 09.11.2015г. № 39062;
- протокол лабораторных испытаний параметров освещенности от 09.11.2015г. № 39065;
- протокол лабораторных испытаний параметров электромагнитного излучения от 09.11.2015г. № 39068;
- предписание № 05/1035 от 23.11.2015г.;
- повестка-приглашение на протокол;

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт



Чевтаева Татьяна Валерьевна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МБОУ Школы – интерната № 6 г.о. Самара Смагин Николай Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 23 ” ноября 2015г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (л
проводившего проверку)